

クリーンプラザ中濃 ガス化溶融施設基幹的設備改良工事に係る質疑回答書

【 平成 2 5 年 6 月 1 8 日 】

仕様書ページ 又は図面名称	番号	質 疑 事 項 欄	回 答 欄
P-16 表 1 引渡性能試験 方法(3/3)	5, 6	騒音、振動の測定は、「定常運転時とする」とありますが、貴組合の通常運転形態である 2 炉運転時と考えて宜しいですか。	お見込みのとおりです。 騒音・振動測定のために、現在の運転形態（2 炉運転）を変更することは考えていないため。
P-28 2 許認可申請	2	「関係官庁への届出等の必要がある場合にはその手続きは受注者の経費負担により速やかに行い、」とありますが、申請費用は貴組合の負担と考えて宜しいですか。	申請費用が発生する場合は、本工事の範囲内にてご負担下さい。
P-28 4 予備品及び消 耗品	4	予備品2年間、消耗品は1年間とは、部分引渡しをする機器については、それぞれ部分引渡しを行った後の期間と考えて宜しいですか。	P26第11節の部分引渡しを行う場合のかし担保期間と同様に供用開始の翌年度当初からの期間として下さい。