平成30年度　一般廃棄物最終処分場水質検査（放流水）

採取日 種　別	単位	基準値	H30.7.11	
大腸菌群数	個/mL	3,000	30未満	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	30	0.5未満	
全窒素	mg/L	120	7.9	
全リン	mg/L	16	0.009	
フェノール類	mg/L	5	0.01未満	
銅	mg/L	3	0.01未満	
亜鉛	mg/L	2	0.06	
溶解性鉄	mg/L	10	0.03	
溶解性マンガン	mg/L	10	0.83	
全クロム	mg/L	2	0.02未満	
カドミウム	mg/L	0.1	0.003未満	
シアン	mg/L	1	0.1未満	
有機リン	mg/L	1	0.1未満	
鉛	mg/L	0.1	0.01未満	
六価クロム	mg/L	0.5	0.04未満	
ヒ素	mg/L	0.1	0.01未満	
総水銀	mg/L	0.005	0.0005未満	
アルキル水銀	mg/L	N．D	不検出	
PCB	mg/L	0.003	不検出	
トリクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01未満	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01未満	
ジクロロメタン	mg/L	0.2	0.01未満	
四塩化炭素	mg/L	0.02	0.001未満	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	0.001未満	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2	0.01未満	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.4	0.01未満	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	0.1未満	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	0.001未満	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	0.001未満	
チウラム	mg/L	0.06	0.006未満	
シマジン	mg/L	0.03	0.003未満	
チオベンカルブ	mg/L	0.2	0.02未満	
ベンゼン	mg/L	0.1	0.01未満	
セレン	mg/L	0.1	0.01未満	
ホウ素	mg/L	50	1.6	
フッ素	mg/L	8	0.1未満	
アンモニア、アンモニア化合物 亜硝酸及び硝酸化合物	mg/L	200	6.9	
1,4ジオキサン	mg/L	0.05	0.05未満	

種　別	PH	BOD	COD	SS	全窒素
基準値	5.8～	60	90	60	120
単　位	8.6	mg／L	mg／L	mg／L	mg／L
採取日					
30.4.6	7.2	1.1	6	2	10
30.5.1	7.2	0.5未満	5	5	8.1
30.6.4	7.3	0.8	8.4	7	11
30.7.11	7.3	0.5	5.1	3	7.9

＊測定回数及び測定方法は一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物最終処分場に係る技術上の基準を定める命令による。

＊基準値は「排水基準を定める省令」による。
（昭和46年6月21日総理府令第35号）
改正（平成13年7月1日環境省令第21号）

＊ND　検出されないこと